Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn." **Remont świetlicy wiejskiej w Miastkowie"**

1. W dokumentacji na rysunku elewacje występują
   - okna PCV o wym. 0,82x1,15 szt 11 w przedmiarze również 11 szt
   - okna PCV o wym. 0,90x0,90 szt 1 w przedmiarze również 1 szt
   - okna PCV o wym. 1,50x1,30 szt 3 w przedmiarze 2 szt
   - drzwi balkonowe PCV o wym. 0,90x2,05 szt 3 w przedmiarze 1 szt

   proszę podać jaką ilość okien i drzwi przyjąć do wyceny , czy w/g przedmiaru czy dokumentacji.

2. W przedmiarach robót w poz 3 istnieje opis – kalkulacja własna – proszę o podanie czego dotyczy oraz jaka jest jednostka obmiaru

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu

Ad1 . proszę przyjąć do wyceny ilości zgodne z przedmiarem.
Drzwi 0,9 x 2,05 PCV zewnętrzne – wypełnienie panel szt. 1
Ad2. poz. 3 – kalkulacja własna –dotyczy utylizacji eternitu falistego przez koncesjonowaną firmę – w ilości 265 m2