GMINA MIASTKOWO
ul. Łomżyńska 32
18- 413 Miastkowo

IGN.271.5.2012.SZ

Miastkowo, 22 lutego 2012 r.

Zamawiający zawiadamia, że dnia 21 lutego 2012 r. wpłynęło pismo z zapytaniem dotyczącym postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ***„Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Chojny-Naruszczki”***.

Treść zapytania:

„Proszę o udzielenie wyjaśnień na niżej wymienione niejasności:

1. *W wykazie stolarki drzwiowej i okiennej widnieją okna o wym. 910x180 – szt. 2, w przedmiarze brak do wyceny. Czy należy je przyjąć do wymiany?*
2. *Proszę o podanie czy drzwi aluminiowe mają być oszklone szkłem bezpiecznym obustronnie czy tylko z zewnątrz?*
   Jakie ma być wyposażenie drzwi aluminiowych – czy ma być zamontowany pochwyt, ile zamków, czy samozamykacz?
3. *Czy okna PCV mają być uzbrojone dokładnie według opisu zamieszczonego w opisie technicznym czy inaczej?*
   W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej na rysunku okien o wym. 1810x1800 widnieje szpros poziomy. Czy do wyceny przyjąć okna ze szprosem czy nie, jeżeli ze szprosem proszę podać szerokość szprosu.
4. *Proszę o podanie średnicy rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej.*
5. *w poz. 15 przedmiaru występują leje spustowe PCV, a powinny chyba być z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Jakie przyjąć do wyceny?*
6. *Czy nie należałoby wylać warstwy wyrównawczej i gruntowania po zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych przed położeniem nowych płytek podłogowych. Proszę podać czy należy w/w poz. wycenić, jeżeli tak to jaka grubość warstwy wyrównawczej?”*

Na powyższe pytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Tak należy przyjąć do wyceny okna 910x180 szt. 2.

Ad. 2 Drzwi zewnętrzne dwa zamki, szkło bezpieczne drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.

Ad.3. Wg. opisu bez szprosów.

Ad. 4. Rur spustowe # 150, rynny # 125.

Ad. 5. Z blachy ocynkowanej powlekanej.

Ad. 6. Uwzględnić w wycenie zagruntowanie posadzki.

WÓJT
Jerzy Wróblewski