GMINA MIASTKOWO
ul. Łomżyńska 32
18- 413 Miastkowo

Miastkowo, 25 czerwca 2013 r.

IGN.271.4.2013.KK

Zamawiający zawiadamia, że dnia 24 czerwca 2013 r. wpłynęło pismo z zapytaniem dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Miastkowo". Poniżej treść zapytania oraz odpowiedzi.

Pytanie 1.
Czy w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż agregatu prądotwórczego ?

Odpowiedź
Tak, agregat jest ujęty w przedmiarze i dokumentacji projektowej (PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA i AKPiA – str. 12 pkt. 6.6. Zasilanie awaryjne stacji)

WÓJT
Jerzy Wróblewski