

Miastkowo, 7 kwietnia 2020 r.

IGN.271.4.2020

## **WYKONAWCY**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.4.2020 na „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leopoldowie, Gm. Miastkowo**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożono pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udzielono następującej odpowiedzi:

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 7 należy wykonać odwodnienie liniowe w ilości 73 m.b. Jeżeli tak, to proszę o sprecyzowanie, gdzie należy odprowadzić wodę, w projekcie brak wzmianki na ten temat.

### **Odpowiedź 1**

Na podstawie przedmiaru robót należy wykonać odwodnienie liniowe w ilości 73 m.b. Zgodnie z SIWZ odprowadzenie wód opadowych z utwardzonego terenu części działki (boisko wielofunkcyjne) zaprojektowano powierzchniowo na teren własnej działki.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je ująć w treści składanej oferty.

**WÓJT**  
  
**KAZIMIERZ GÓRSKI**