URZĄD GMINY MIASTKOWO
18-413 MIASTKOWO
ul. Łomżyńska 32

Miastkowo, 2009-08-28

MK. 341-2/2009

Dotyczy; udzielenia wyjaśnienia do zamówienia ***„ budowa boisk sportowych w Miastkowie"***

W związku z zapytaniem z dnia 26.08.2009, niniejszym wyjaśniam jn.:

- wytrzymałość na rozciąganie (MPa): >0,7Q **- powinno być >0,70**,
- mrozoodporność oceniona: przyrostem masy (%): <0,8 Q **- powinno być <0,80**,
- współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym **- powinno być ≥0,35,**
- odporność na sztuczne starzenie – **wszystkie parametry mogą być lepsze lub równoważne.**

WÓJT
mgr Lidia Małgorzata Grzejka