



GMINA MIASTKOWO

ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
tel. 86 217 48 78
www.miastkowo.pl gmina@miastkowo.pl

Miastkowo, 13 maja 2025 r.

Sprawa: Poprawa efektywności energetycznej budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie

Znak sprawy: IGN.271.6.2025

Osoba prowadząca sprawę: Anna Bieńkowska
e-mail: fundusze@miastkowo.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) dalej Pzp., pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie”.

Wyjaśnienia do otrzymanych zapytań

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp., wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Pzp. udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Zestaw pytań nr II

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie zbieżnych informacji dotyczących instalacji fotowoltaicznej. W dokumencie Program Funkcjonalno Użytkowy mowa jest o instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu pokrytym blachą trapezową, a w przedmiarze robót mowa jest o instalacji gruntowej. Dodatkowo ilość paneli w pierwszym dokumencie wskazuje na 44 szt., a w drugim 42 szt.

Odpowiedź

Instalacja fotowoltaiczna powinna zostać zamontowana na dachu budynku, dach pokryty jest blachą trapezową. Jednocześnie Zamawiający informuje, że panel fotowoltaiczny powinien posiadać moc minimum 410W a moc instalacji powinna być w przedziale 19,5-20kWp. W przypadku wystąpienia zacinienia należy zastosować optymalizatory mocy. Wykonawca przedstawi propozycję techniczną przed przystąpieniem do prac.

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.