



PGE Dystrybucja S.A.


Oddział Białystok

15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13

tel.: (+48 85) 740 50 00

fax: (+48 85) 740 51 09

e-mail: sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl



Białystok, 2 września 2024 r.

L. dz. /PGED0855762KW24/2024

Egz. nr 1

**Urząd Gminy Miastkowo**  
**ul. Łomżyńska 32**  
**18-413 Miastkowo**

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok odpowiadając na pismo znak IGN.6720.2024 z 29.08.2024r. informuje, że w sporządzanym planie ogólnym Gminy Miastkowo należy uwzględnić rezerwę terenu pod następujące urządzenia elektroenergetyczne:

**I. Istniejące:**

- a) linia 110 kV Łomża 2- Ostrołęka,
- b) linia 110 KV Łomża 1 - Ostrołęka,
- c) stacje transformatorowe 15/0,4kV,
- d) linie 15kV i niskiego napięcia,

**II. Planowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok:**

- a) modernizacja linii 110kV Łomża 1- Ostrołęka,
- b) modernizacja linii 110kV Łomża 2- Ostrołęka,
- c) stacje transformatorowe 15/0,4kV
- d) linie 15kV i niskiego napięcia.

Ilość projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, linii 15 kV i urządzeń niskiego napięcia wyniknie z potrzeb opracowywanego terenu.

W planie ogólnym należy przewidzieć również rezerwę terenu pod urządzenia elektroenergetyczne umożliwiające odbiór energii elektrycznej z przewidywanych źródeł wytwórczych. Możliwości przyłączenia źródeł będą mogły być rozpatrzone po złożeniu wniosków o przyłączenie źródła do sieci dystrybucyjnej, również w oparciu o opracowywane w tych przypadkach ekspertyzy wpływu przyłączenia na system elektroenergetyczny.

Linie 110kV są źródłem pola elektroenergetycznego i wymagają ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Dla jednotorowych napowietrznych linii WN-110 kV ustanawia się pas o szerokości 40 m i 45m dla dwutorowych o ograniczonym użytkowaniu (po 20 m i odpowiednio 22,5m z każdej

strony linii, licząc od jej osi), gdzie dopuszczalna jest lokalizacja budynków jedynie po uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Zmiana użytkowania terenu objętego ww. pasem wymaga uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Jednocześnie informujemy, że dopuszczalna jest lokalizacja budynków w odległości od linii 110 kV mniejszej niż wskazana powyżej, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w odpowiednich przepisach i normach. Planowane obiekty, w sąsiedztwie linii 110 kV oraz sposób ich budowy muszą spełniać normy i przepisy regulujące odległości obiektów od linii elektroenergetycznych.

Przy opracowywaniu planu ogólnego Gminy Miastkowo prosimy o uwzględnienie przebiegu istniejących urządzeń elektroenergetycznych ograniczając do minimum konieczność ich przebudowy. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi, należy je dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Usuwanie kolizji powinno być zrealizowane kosztem inwestora inwestycji podstawowej, dotyczy nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz również wykonania odpowiednich obostrzeń i uziemień, na drodze umowy między zainteresowanymi i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Warunki usunięcia kolizji należy uzyskać w Rejonie Energetycznym Łomża. Zmiana zagospodarowania terenu sąsiadującego z liniami elektroenergetycznymi 110 kV podlega uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, a przy linii 15 kV i nN z Rejonem Energetycznym Łomża.

Sieci elektroenergetyczne służące do zasilania omawianego terenu, lub też do odbioru energii elektrycznej realizowane będą zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 „Prawo energetyczne”, z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Białystok  
Departament Eksploatacji i Rozwoju

podpis, pieczęćka

Dyrektor  
Adam Robert Pruszyński

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Janina Radomska - Czalej